



И.о. прокурора г. Киселевска
Е.А. Дерр
директора Лицея №1
Т.Г. Паймурзиной

Ответ на представление об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности и противодействию терроризму от
16.11.2018 г. №1-730-в-2018

По выявленным нарушениям могу пояснить следующее:

1. Эвакуационный выход актового зала на момент проверки был закрыт в связи с соблюдением мер безопасности для обучающихся: по нему можно беспрепятственно попасть в подвал и на улицу. Ключ от данной двери находится у дежурных (1 этаж) и в приемной директора (2 этаж). Все посторонние предметы с запасной лестницы убраны.
2. В пункте 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации не указан объем эвакуационных знаков для здания, указана лишь необходимость их наличия. Размещено 6 дополнительных знаков на путях эвакуации и 10 дополнительных знаков «Огнетушитель» (см. приложение 1);
3. Пожарный рукав на 4 этаже присоединен к пожарному стволу (см. приложение 1);
4. В подсобном помещении установлен колпак (рассеиватель) на прибор освещения;
5. Устранено нарушение изоляции электропровода (коридоры, кабинет английского языка) (см. приложение 1)
6. За нарушение должностной инструкции заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Федорченко Нина Валентиновна получила дисциплинарное взыскание (приложение 1 копия приказа от 15.11.2018 г. № 152/1).

Впредь обязуюсь усилить контроль за исполнением законодательства в области соблюдения требований пожарной безопасности при организации деятельности Лицея №1.

05.12.2018 г.

Директор Лицея №1



Т.Г. Паймурзина